

lfd. Nr.	Prüfpflichtige / Überwachungsbedürftige Arbeitsmittel / Anlagen	Prüfgegenstände	vorhanden?		Prüfgrundlagen [alt u. / od. neu]	Art der Prüfung	regelmäßige Prüfung		Befähigungsgrad des Prüfers	Name u. Organisation des Prüfers	
			ja	nein			Prüfzeitraum				
			3a	3b			bisher [Fristen od. Richtwerte]	neu [ggf. nach BetrSichV festzulegen]			6a
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6a	6b	8	9	
1	Überwachungsbedürftige Anlagen				BetrSichV BGV A1					2	
2	Alle sonstigen Arbeitsmittel				BetrSichV BGV A1					3	
3	Alle Sicherheitseinrichtungen, soweit nicht spezielle Vorschriften anderes bestimmen	- Absaugeinrichtungen - Brandmeldeanlagen - Gaswarnanlagen - Notstromaggregate - Notschalter - Panikschlösser u. Panikriegel - Signalanlagen			BGV A1 TPrüfV BauO NRW	Prüfung auf Funktionsfähigkeit	höchstens 1 Jahr				
4	Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung oder Beseitigung von Gefahren, soweit nicht spezielle Vorschriften anderes bestimmen	z. B.: - Absaugeinrichtungen - Feuerlöscheinrichtungen außer Feuerlöscher - Notaggregate und Notschalter - Sicherheitsbeleuchtung - Signalanlagen			BGV A1 ArbStättV (alt) § 53	Prüfung auf Funktionsfähigkeit	höchstens 1 Jahr				
5	Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung oder Beseitigung von Gefahren, soweit nicht spezielle Vorschriften anderes bestimmen	- Feuerlöscher - Lüftungstechnische Anlagen mit Luftreinigung			BGV A1 ArbStättV (alt) § 53	Prüfung auf Funktionsfähigkeit	höchstens 2 Jahre				
6	Abfallzerkleinerungsmaschinen	Shredder			ZH 1/493	Prüfung der Schutzeinrichtungen	Herstellerangaben			2	
7	Abwassertechnische Anlagen	Gaswarnrichtungen			BGV C5		höchstens 1 Jahr			2	
8	Acetylenanlagen				TRAC		2 Jahre			3	
9	Alarmierungsanlagen	Hausalarmanlagen / Brandmeldeanlagen			ArbStättV (alt) § 53		höchstens 1 Jahr			2	
					DIN VDE 0833-1	Inspektion	3 Monate		2		
					DIN VDE 0833-1	Prüfung	2 - 3 Jahre		3		
					VdS 2095	Wartung	1 Jahr		2		
					TPrüfV BauO NRW		3 Jahre		2		
10	Anschlagmittel	s. Lastaufnahmeeinrichtungen									
11	Aufzüge	Gütertransport - betretbar, Steuereinrichtung in Griffweite - nicht betretbar hydraulische Aufzüge mit Senkrohr - Personen- und Lastenaufzüge - Behindertenaufzüge - Fassadenaufzüge			ARL	- Prüfungen der Sicherheitseinrichtungen - Beurteilung in sicherheitstechnischer Hinsicht	2 Jahre			3	
					VaWS (alt)	- Prüfungen der Sicherheitseinrichtungen - Beurteilung in sicherheitstechnischer Hinsicht	5 Jahre nur Hauptprüfungen		3		
						- Prüfungen der Sicherheitseinrichtungen - Beurteilung in sicherheitstechnischer Hinsicht	1 Jahr		3		
12	Bäder	- höhenverstellbare Zwischenböden in Schwimmbädern - Hubböden Chlorung von Wasser s. Chlorung von Wasser			GUV-R 2104		höchstens 1 Jahr			2	
					ZH 1/111						
13	Bauaufzüge				BGV D7		höchstens 1 Jahr			2	
14	Beleuchtung	allgemein Sicherheitsbeleuchtung Sicherheitsleitsysteme			BGR 131	Einhaltung der Anforderungen einschl. der lichttechn. Werte	höchstens 3 Jahre			2	
					BGR 131	Funktionsfähigkeit	höchstens 1 Jahr		2		
					BGR 216	Einhaltung der Anforderungen einschl. der lichttechn. Werte	höchstens 1 Jahr		2		
15	Blitzschutzanlagen				TPrüfV BauO NRW		3 Jahre			2	
16	Brückenbauwerke				DIN 1076	- Baulicher Zustand - Korrosion von Stahl in Beton - Resttragfähigkeit	6 Jahre			3	
					GUV-R 2103	Sicht- u. Funktionsprüfung	höchstens 1 Jahr		2		
					GUV-R 2103	außerordentliche Prüfung	3 Jahre		3		
17	Bügelei				BGR 500	Sicherheitseinrichtungen, Steuerungen und Antrieb auf offensichtliche Mängel	höchstens 1 Jahr			2	
					BGR 500	Notbefehls- u. Schutzeinrichtungen auf Funktionsfähigkeit	höchstens 6 Monate		2		
18	Bühnen	Veranstaltungen und Produktionsstätten für szenische Darstellung Verseleinrichtungen in Bühnen und Studios			BGV C1 § 34 (2) BGG 912	Prüfung der sicherheits- und maschinentechnischen Einrichtungen	höchstens 1 Jahr			2	
					BGV C1 § 34 (1) (keine Vorschläge)		höchstens 4 Jahre		3		
					GUV-R 1/219		höchstens 4 Jahre				
19	Chemisch-Reinigung				BGR 500	auf arbeitssicheren Zustand	höchstens 1 Jahr			2	
					BGR 500	auf sichtbare Schäden an beschichteten Bauteilen	höchstens 6 Monate		2		
					BGR 500	explosionssgeschützte elektr. Anlagen	höchstens 1 Jahr		3		
					BGV D5	Anlage auf Sicherheit	höchstens 1 Jahr		2		

lfd. Nr.	Prüfpflichtige / Überwachungsbedürftige Arbeitsmittel / Anlagen	Prüfgegenstände	vorhanden?		Prüfgrundlagen [alt u. / od. neu]	Art der Prüfung	regelmäßige Prüfung		Befähigungsgrad des Prüfers	Name u. Organisation des Prüfers
			ja	nein			Prüfzeitraum			
							bisher [Fristen od. Richtwerte]	neu [ggf. nach BetrSichV festzulegen]		
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6a	6b	8	9
20	Chlorung von Wasser				BGV D5	Dichtheitsprüfung - von flexiblen gasführenden Verbindungsleitungen einschl. der Anschlüsse - der Wassersprühanlage - des Chlorwarmerätes	höchstens 6 Monate		2	
21	Dampfkessel	Dampfkesselanlagen (Dampf- und Heißwassererzeuger)				gem. Prüfvorschrift für Gruppe IV	1 Jahr äußere Prüfung		3	
						für Gruppe IV	3 Jahre innere Prüfung		3	
						für Gruppe IV	9 Jahre		3	
						für Gruppe II (Wasserinhalt > 2000 l)	Wasserdruckprüfung 1 Jahr äußere Prüfung		3	
22	Deponien	Deponiegasanlagen			BGR 127	Gaswarneinrichtungen auf Funktionsfähigkeit	höchstens 1 Jahr		2	
23	Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen				BGR 500	sicherheitstechn. Einrichtungen auf Funktionsfähigkeit an Steuerungen <b>ohne</b> weitergehende steuerungstechnische Maßnahmen	3 Jahre		2	
					BGR 500	sicherheitstechn. Einrichtungen auf Funktionsfähigkeit an Steuerungen <b>mit</b> weitergehenden steuerungstechnischen Maßnahmen	5 Jahre		2	
24	Druckbehälter / Druckgeräte	Druckbehälteranlagen				gem Prüfvorschrift	2 Jahre äußere Prüfung (beheizt), 5 Jahre innere Prüfung, 10 Jahre Wasserdruckprüfung		3 für Gruppen IV + VII 2 für Gruppen I, II, III, VI	
		Druckgasbehälter - Gefäße - Tanks			GGVSE GGVSee SMDG RL 94/36/EG	Prüfanforderungen gem. Gefahrkategorien I - IV	Fristen nach ADR / RID		3	
		Druckgeräte - Dampfkessel - Druckbehälter - Rohrleitungen - Ausrüstungen			RL 97/23/EG	Prüfanforderungen gem. Gefahrkategorien I - IV	siehe BetrSichV		3	
25	Druckgießmaschinen	Sicherheitseinrichtungen				gem. Prüfvorschrift	höchstens 1 Jahr		2	
26	Druckluftbehälter auf Wasserfahrzeugen				BGV D22 § 24	innere und äußere Prüfung	5 Jahre		3	
					BGV D22 § 24	Wasserdruckprüfung	10 Jahre		3	
27	Druckluftschleusen und -arbeitskammern				DruckluftV				3	
28	Einrichtungen zur drahtlosen Übertragung von Steuerbefehlen				BGR 149	regelmäßig	höchstens 1 Jahr		2	
29	Elektrische Anlagen und Betriebsmittel	Elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Betriebsstätten			EX-RL	Prüfung auf ordnungsgemäßen Zustand	3 Jahre		3	
		Elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel			BGV A3	auf ordnungsgemäßen Zustand	4 Jahre		3	
		Elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel in „Betriebsstätten, Räumen und Anlagen besonderer Art“ (DIN VDE 0100-Gruppe 700)			BGV A3	auf ordnungsgemäßen Zustand	1 Jahr		3	
		Fehlerstrom-, Differenzstrom und Fehlerstrom-Schutzschalter - in stationären Anlagen - in nichtstationären Anlagen			BGV A3	auf einwandfreie Funktion durch Betätigten der Prüfeinrichtung	- 6 Monate - arbeitstäglich		1	
		Isolierende Schutzkleidung (soweit benutzt)			BGV A3	auf Einhaltung der in den elektrotechn. Regeln vorgegebenen Grenzwerte	- 1 Jahr - 6 Monate für isol. Handschuhe		3	
		Isolierende Werkzeuge, Kabelschneidergeräte, isolierende, Schutzvorrichtungen sowie Betätigungs- und Erdungsstangen			BGV A3	auf äußerlich erkennbare Schäden u. Mängel.	arbeitstäglich		1	
		Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (soweit benutzt), z.B. Verlängerungs- und Geräteanschlußleitungen, Anschlußleitungen mit Stecker, bewegliche Leitungen mit Stecker und Festanschluß, el. Handwerkzeuge, Schweißstromquellen			BGV A3	auf ordnungsgemäßen Zustand	<b>Richtwerte:</b> - 6 Monate - 3 Monate auf Baustellen <b>Maximalwerte:</b> - 1 Jahr auf Baustellen, Fertigungsstätten, Werkstätten etc. - 2 Jahre in Büros etc.		3 (auch elektrotechn. unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Meß- u. Prüfgeräte)	

Ifd. Nr.	Prüfpflichtige / Überwachungsbedürftige Arbeitsmittel / Anlagen	Prüfgegenstände	vorhanden?		Prüfgrundlagen [alt u. / od. neu]	Art der Prüfung	regelmäßige Prüfung		Befähigungsgrad des Prüfers	Name u. Organisation des Prüfers	
			ja	nein			Prüfzeitraum				
							bisher [Fristen od. Richtwerte]	neu [ggf. nach BetrSichV festzulegen]			
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6a	6b	8	9	
		Schutzmaßnahmen mit Fehlerstrom Schutzeinrichtungen in nichtstationären Anlagen (z.B. Baustromverteiler)			BGV A3	auf Wirksamkeit	höchstens 1 Monat		3 (auch elektrotechn. unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Meß- u. Prüfgeräte)		
		Spannungsprüfer, Phasenvergleich			BGV A3	auf einwandfreie Funktion	arbeitstäglich		1		
		Spannungsprüfer, Phasenvergleich und Spannungsprüfsysteme (kapazitive Anzeigesysteme) für Nennspannungen über 1kV			BGV A3	auf Einhaltung der in den elektrotechn. Regeln vorgegebenen Grenzwerte	6 Jahre		3		
30	Erdbaumaschinen	Bagger, Lader, Planiergeräte, Schürfgeräte und Spezialmaschinen des Erdbaues (Erdbaumaschinen)			BGR 500	gem. Prüfvorschrift	höchstens 1 Jahr		2		
31	Explosionsgefährdete Anlagen				BGR 104	gem. Prüfvorschriften					
32	Explosivstoffe				BGV B5	gem. Prüfvorschriften					
33	Fahrtreppen und Fahrsteige				ZH 1/484 DIN EN 115	Mech.- u. - elektr. Sicherheitseinrichtungen	1 Jahr		3		
					ZH 1/484 DIN EN 115	Ordnungsgemäßer Zustand	3 Monate		2		
34		Betätigungs- und Sicherheitseinrichtungen des Fahrzeugs			BGV D29	- Prüfung auf betriebssicheren Zustand - Betätigungs- und Sicherheitseinrichtungen des Fahrzeugs	- höchstens 1 Jahr - vor Beginn jeder Nutzung		2 1		
35	Fahrzeuge	Ersatzradbebinden			BGR 105	Seil- und Rückschlagsicherung	höchstens 1 Jahr		2		
		Ersatzradunterbringungen an Fahrzeugen, Reserverad			BGR 105	Kontrolle der Befestigung und Sicherung des Ersatzrades	höchstens 1 Jahr		2		
		Fahrzeuge			BGV D29	auf betriebssicheren Zustand	höchstens 1 Jahr		2		
		Fahrzeugwaschanlagen			ZH 1/543	Sicherheitseinrichtungen	nach Bedarf, höchstens 1 Monat (an Selbstbedienungsanlagen täglich)		Unternehmer		
		Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken in Fahrzeugen				Prüfung auf ordnungsgemäße Beschaffenheit insbesondere Prüfung der Verbrennungsluftzuführungen und Abgasabführungen	höchstens 2 Jahre		2		
		Instandhaltung			BGR 157		höchstens 1 Jahr		2		
		Instandhaltung, besonders Rollenprüfstände			BGR 157		höchstens 1 Jahr		2		
		Treibgasanlagen von Fahrzeugen				Prüfung auf Dichtheit bestimmungsgemäße Beschaffenheit, Funktion und Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen	höchstens 1 Jahr		2		
36	Fenster, Türen, Tore	Brandschutz-/ Rauchschutz-Türen			ArbStättV (alt) § 53 Wartungsvorschrift des Herstellers	Funktionsfähigkeit	1 Jahr		2		
		Elektrische Verriegelungen an Türen in Rettungswegen			DIBt-Mustererlaß	Abnahme, Prüfung	1 Jahr		2		
		Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore Schiebetüren in Rettungswegen			BGR 232	Prüfung auf sicheren Zustand, Fangvorrichtung einbeziehen	höchstens 1 Jahr		2		
		Türfeststellanlagen			Allgem. bauaufsichtl. Richtlinie und Zulassung	Abnahme			2		
					Wartungsvorschrift des Herstellers	Funktionsfähigkeit					
					Allgem. bauaufsichtl. Richtlinie und Zulassung	Funktionsprobe	1 Monat		Unternehmer		
			Allgem. Bauaufsichtl. Richtlinie und Zulassung	Prüfung	1 Jahr		2				
37	Feuerlöschanlagen	sauerstoffverdrängende Gase			BGR 134		höchstens 1 Jahr		3 / 2		
					BGR 134		2 Jahre		2		
38	Feuerlöscheinrichtungen				ArbStättV (alt) § 53		höchstens 1 Jahr		2		
39	Feuerlöscher				ArbStättV (alt) § 53 BGR 133	Prüfung auf Funktionsfähigkeit	höchstens 2 Jahre		2		
40	Feuerverzinkungsanlagen				ZH 1/411		höchstens 1 Jahr		2		
41	Feuerwehren				GUV-V C53		s. Einzelschriften		3 / 2		
42	Flurförderzeuge	allgemein			BGV D27	gem. Prüfvorschrift	höchstens 1 Jahr		2		

lfd. Nr.	Prüfpflichtige / Überwachungsbedürftige Arbeitsmittel / Anlagen	Prüfgegenstände	vorhanden?		Prüfgrundlagen [alt u. / od. neu]	Art der Prüfung	regelmäßige Prüfung		Befähigungsgrad des Prüfers	Name u. Organisation des Prüfers
			ja	nein			Prüfzeitraum			
							bisher [Fristen od. Richtwerte]	neu [ggf. nach BetrSichV festzulegen]		
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6a	6b	8	9
43	Flüssiggas	Anlagen allgemein (s.a. <b>Druckbehälter / Druckgeräte</b> )			BGV D34	gem. Prüfvorschrift	höchstens 4 Jahre, 2 Jahre bei Anlagen der Gruppe C (auf oder in Fahrzeugen installierte ortsveränderliche Anlagen)		2	
		Anlagen mit ortsfesten Verbrauchsanlagen				Prüfung auf Dichtheit, ordnungsgemäße Beschaffenheit, Aufstellung - Funktion und Betriebsbedingungen	4 Jahre kürzere Prüfzeiten möglich		2	
		Anlagen mit ortsveränderlichen Verbrauchsanlagen				Prüfung auf Dichtheit, ordnungsgemäße Beschaffenheit, Funktion und Aufstellung	2 Jahre		2	
		Anlagen mit Verbrauchsanlagen unter Erdgleiche			BGI 645		höchstens 1 Jahr		2	
		Anlagen mit Zerstäubungsbrennern				Prüfung auf Dichtheit, ordnungsgemäße Beschaffenheit, Funktion und Aufstellung	3 Jahre		2	
		Flüssiggasanlagen für Vorwärmgeräte für Straßenbeläge				Prüfung auf Dichtheit, ordnungsgemäße Beschaffenheit, Funktion und Aufstellung	höchstens 1 Jahr		2	
		Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken in Fahrzeugen (s.a. <b>Fahrzeuge</b> )				Prüfung auf ordnungsgemäße Beschaffenheit insbesondere Prüfung der Verbrennungsluftzuführungen und Abgasabführungen	höchstens 2 Jahre		2	
		Ortsfeste Anlagen (s.a. <b>Druckbehälter / Druckgeräte</b> )			ZH 1/455 TRB 801 Nr. 25				2	
		Ortsveränderliche Anlagen (s.a. <b>Druckbehälter / Druckgeräte</b> )			ZH 1/455		4 Jahre		3	
Ortsveränderliche Anlagen, die aus nicht mehr als einem Druckgasbehälter mit nicht mehr als 33 kg Füllgewicht betrieben werden			BGV D34	gem. Prüfvorschrift	höchstens 2 Jahre		2			
		Treibgasanlagen von Fahrzeugen (s.a. <b>Fahrzeuge</b> )			Prüfung auf Dichtheit bestimmungsgemäße Beschaffenheit, Funktion und Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen	höchstens 1 Jahr				
44	Flüssigkeiten, brennbare				wiederkehrende Prüfungen für erlaubnisbedürftige Anlagen zur Lagerung (ausgenommen Lager für ortsbewegliche Behälter)	5 Jahre		3		
					wiederkehrende Prüfungen für Verbindungs- und Fernleitungen	2 Jahre		3		
45	Flüssigkeitsstrahler	s. <b>Strahlarbeiten</b>								
46	Gabelstapler	s. <b>Flurförderzeuge</b>								
47	Gase	Anlagen und Anlagenteile für Gase			BGV B6	gem. Prüfvorschrift	- höchstens 1 Jahr Zustands- und Funktionsprüfung		2	
		Anlagen und Anlagenteile für Gase			BGV B6		- angemessene Zeitabstände Prüfung auf Korrosion		2	
		Einrichtungen zur Vermeidung elektrostatischer Aufladungen			BGV B6		höchstens 3 Jahre		2	
		Gaswarneinrichtungen			BGV B6 / BGV C5	Prüfung auf Funktionsfähigkeit	angemessene Zeitabstände		2	
		Schlauchleitungen und Gelenkrohre für brennbare oder gesundheitsgefährliche Gase			BGV B6	gem. Prüfvorschrift	höchstens 1 Jahr		2	
48	Gerüste			BGR 168 BGR 171 BGR 166				Unternehmer		
49	Handsprüheinrichtungen	elektrostatisches Lackieren			ZH 1/250		höchstens 1 Jahr		2	
50	Handsprüheinrichtungen	elektrostatisches Versprühen von brennbaren Beschichtungspulvern			BGR 156		höchstens 1 Jahr		2	
51	Hebebühnen	Fahrzeug-Hebebühnen und andere Hebeeinrichtungen			BGR 157		höchstens 1 Jahr		2	
		Hebebühnen zum Heben von Personen			BGR 500	gem. Prüfvorschrift	höchstens 1 Jahr		2	
52	Heiz-, Flämm- und Schmelzgeräte	für Bau- und Montagearbeiten (u.a. Straßenbau)			BGV D16		höchstens 1 Jahr		2	
53	Heizungsanlagen	Feuerungsanlagen für - feste Brennstoffe > 1 MW, - flüssige Brennstoffe > 5 MW, - gasförmige Brennstoffe > 10 MW			4. BImSchV bzw. Auflage gem. Genehmigungsurkunde	Emissionsmessung, Kalibrierung von Überwachungssystemen	1 - 5 Jahre		3	
		Wasserheizungsanlagen			Bauordnung der Länder DIN 4751-2	gem. Prüfprogramm	lt. Auflage in der Baugenehmigung		3 / 2	
54	Hochöfen und Direktreduktionsschachtöfen	Direktreduktionsschachtöfen, Winderhitzer, Gasumsetzer, Ofenkühlungen, Staubabscheider und Gichtgasreinigungsanlagen von Hochöfen mit einem Betriebsdruck größer als 0,5 bar an der Gicht allgemein			BGV C20	gem. Prüfvorschrift	2 Jahre (äußere Prüfung)		2	
55	Hydraulik-Schlauchleitungen				ZH 1/74		höchstens 1 Jahr		2	

lfd. Nr.	Prüfpflichtige / Überwachungsbedürftige Arbeitsmittel / Anlagen	Prüfgegenstände	vorhanden?		Prüfgrundlagen [alt u. / od. neu]	Art der Prüfung	regelmäßige Prüfung		Befähigungsgrad des Prüfers	Name u. Organisation des Prüfers
			ja	nein			Prüfzeitraum			
							bisher [Fristen od. Richtwerte]	neu [ggf. nach BetrSichV festzulegen]		
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6a	6b	8	9
56	Industrieöfen und Trockner	Öfen mit unmittelbarer Widerstandserwärmung			ZH 1/498	Wirksamkeit der besonderen Schutzmaßnahmen	höchstens 6 Monate		3	
					ZH 1/498	Sicherheitseinrichtungen und Dichtheit der Leitungen	höchstens 1 Jahr		2	
57	Industriesauger				BGV A1	auf Wirksamkeit und Funktionsfähigkeit des Filters	höchstens 1 Jahr		2	
58	Kälteanlagen	allgemein			5. BImSchV BGV D4 VAwS	s. Druckbehälter	jährlich (?)		2	
		allgemein			5. BImSchV BGV D4 VAwS	s. Druckbehälter	5 Jahre			
59	Kälteanlagen und Kühleinrichtungen	allgemein Flexible Kältemittelleitungen (die aktiv bewegt werden). Ausnahme: Leitungen für Kältemittel der Gruppe 1 bei einem Füllgewicht der Anlage < 10 kg.			BGV D4	gem. Prüfvorschrift	höchstens 6 Monate		2	
60	Kartuschenbrenner	s. Flüssiggasanlagen, ortsveränderlich								
61	Kassen				BGV C9		s. Einzelvorschriften		2	
62	Kindergärten	Spielgeräte			DIN EN 1176 DIN EN 1177		höchstens 1 Jahr		2	
63	Kipp- und Absetzbehälter				GUV-R 186		höchstens 1 Jahr		2	
64	Kohlenstaubanlagen	allgemein			BGV C15	betriebs sicherer Zustand	höchstens 1 Jahr		2	
		Löschvorrichtungen			BGV C15	Funktionsfähigkeit	- 1 Woche (wassergespeist) - 6 Monate (übrige)		2	
		Schutzeinrichtungen, Explosionsklappen, Reißscheiben, Absperrschieber, Meß- und Regeleinrichtungen			BGV C15	betriebs sicherer Zustand	1 Monat		2	
65	Kraftbetriebene Arbeitsmittel	Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen			ZH 1/597	Prüfung des einwandfreien Zusammenwirkens der Schutzeinrichtung mit der Steuerung des kraftbetriebenen Arbeitsmittels und des Anbaus	höchstens 1 Jahr		2	
		Kraftbetriebene Arbeitsmittel mit gefahrbringenden Bewegungen einschließlich ihrer Schutzeinrichtungen, Einrichtungen mit Schutzfunktion und ihrer Verriegelungen oder Kopplungen				gem. Prüfvorschrift	in angemessenen Zeitabständen gem. GFA		2	
66	Krane	Fahrzeug-Krane, gleislos			BGI 672	gem. Prüfvorschrift				
		höhenbewegliche Steuerstände von Kranen			BGR 108	gem. Prüfvorschrift	4 Jahre		3	
		- Kraftbetriebene Krane und Turmdrehkrane			BGV D6	gem. Prüfvorschrift	höchstens 1 Jahr		2	
		- Krane mit Tragfähigkeit > 1000 kg			BGV D6	gem. Prüfvorschrift	4 Jahre		3	
		ortsveränderliche kraftbetriebene Krane			BGV D6	gem. Prüfvorschrift	- höchstens 1 Jahr - nach jeder Aufstellung / Umrüstung		2	
67	Küchen				GUV-R 111		s. Einzelvorschriften			
68	Kühlschmierstoffe				BGR 143 (ZH 1/248)				2	
69	Laboreinrichtungen	Laborabzüge			DIN 12 924 T 1 Ausg. 1978 und 1991	- Allg. Sichtkontrolle des sicherheitstechn. Zustandes - Mechan. Prüfung - Kontrolle der Frontschiebermechanik - Ermittlung der Einstromgeschwindigkeit an der Frontschieberöffnung - Ermittlung des Abluftvolumenstromes (lüftungstechn. Anschlußwert).	1 Jahr		2	
		Notduschen			BGR 120	Prüfung auf Funktionsfähigkeit	höchstens 1 Monat		Unternehmer	
		Sicherheitsschränke zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten			DIN 1946-7	- Brandschutzstellerventile - Fugenisolierung - Scharniere - Überprüfung des einwandfreien Laufs der Türschließungen - Kontrolle der Türverriegelung - Überprüfung des Druckpunktes der Türarretierung - Überprüfung der Thermomechanik	höchstens 1 Jahr		2	
		Sicherheitsschränke zur Lagerung von Druckgasflaschen			DIN 1946-7	- Brandschutzstellerventile - Fugenisolierung - Scharniere - Überprüfung des einwandfreien Laufs der Türschließungen - Kontrolle der Türverriegelung - Überprüfung des Druckpunktes der Türarretierung - Überprüfung der Thermomechanik	höchstens 1 Jahr		2	

lfd. Nr.	Prüfpflichtige / Überwachungsbedürftige Arbeitsmittel / Anlagen	Prüfgegenstände	vorhanden?		Prüfgrundlagen [alt u. / od. neu]	Art der Prüfung	regelmäßige Prüfung		Befähigungsgrad des Prüfers	Name u. Organisation des Prüfers	
			ja	nein			Prüfzeitraum				
			3a	3b			bisher [Fristen od. Richtwerte]	neu [ggf. nach BetrSichV festzulegen]			6a
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6a	6b	8	9	
70	Ladebrücken				BetrSichV		höchstens 1 Jahr		2		
71	Lagereinrichtungen und -geräte				GUV-R 1/428		höchstens 1 Jahr		2		
72	Lastaufnahmeeinrichtungen	- Rundstahlketten - Hebebänder			BGR 500	gem. Prüfvorschrift	zusätzlich mindestens alle 3 Jahre bei Rundstahlketten, die als Anschlagmittel verwendet werden und bei Hebebändern mit auf vulkanisierter Umhüllung		2		
		allgemein			BGR 500	gem. Prüfvorschrift	höchstens 1 Jahr		2		
73	Lederverarbeitungs- und Schuhmaschinen				BGR 500				2		
74	Leitern u. Tritte	alle			BGV D36 / GUV 26.3 / BGI 637 / BGI 607 / BGI 638		höchstens 1 Jahr (gilt auch nach Änderungen oder Instandsetzung)		2		
75	Löschwasserversorgung	Hydranten			DVGW-Arbeitsblatt W 331 DIN 3221, DIN 3222	Äußerer Zustand, Durchflußmenge, Funktionsfähigkeit	2 Jahre		2		
		Löschwasserschlauch für Wandhydranten			DIN EN 671- 3	Wasserdruckprüfung mit Gebrauchsdruck	1 Jahr		2		
					DIN EN 671- 3	Wasserdruckprüfung mit max. Betriebsdruck	5 Jahre		2		
		Löschwassersteigleitung "naß"			DIN 14461-1						
					TechPrüfV BauO NRW	Äußerer Zustand, Druckprüfung, Funktionsfähigkeit	3 Jahre		2		
		Löschwassersteigleitung "trocken"			DIN 14462- 2	Kaltwasserdruckprüfung	2 Jahre		3		
					TechPrüfV BauO NRW	Wartung	3 Jahre		2		
76	Lösemittel-Adsorptionsanlagen	allgemein			ZH 1/595		höchstens 1 Jahr		2		
					BGR 180	Prüfung auf arbeitssicheren Zustand	höchstens 1 Jahr		2		
77	Luffahrt	auch Ballone und Ultraleichtflugzeuge			BGV C10		höchstens 1 Jahr		2		
78	Lüftungstechnische Anlagen	Brandschutz-Anforderungen			TechPrüfV BauO NRW		3 Jahre		3		
		CO-Warmanlagen in geschlossenen Großgaragen			TechPrüfV BauO NRW		höchstens 1 Jahr		3		
		Hygiene-Anforderungen			VDI 6022		s. Anhang VDI 6022		2		
		in geschlossenen Mittel- und Großgaragen			TechPrüfV BauO NRW		2 Jahre		3		
						DIN 1946	Prüfung auf Funktionsfähigkeit	2 Jahre		2	
79	Masten, Freileitungen und Oberleitungsanlagen				BGV D32		höchstens 1 Jahr		2		
80	Medizintechnische Geräte				MPBetreibV, BGV A2	Sicherheits- u. Meßtechnische Kontrollen, Prüfung nach DIN 0751	1 - 2 Jahre		2		
81	MSR-Anlagen zur Anlagensicherung				BImSchG § 28	gem. Prüfvorschrift	3 Jahre		3		
					DampfKV	gem. Prüfvorschrift	1 Jahr		3		
					DruckbehV	gem. Prüfvorschrift	2 Jahre		3		
					VbF	gem. Prüfvorschrift	3 Jahre		3		
82	Nahrungsmittelmashinen						s. Einzelvorschriften				
83	Notstromaggregate				TPrüfV BauO NRW		3 Jahre		3		
84	Ozonierung von Wasser				GUV-R 1/474	Anlage auf Sicherheit	höchstens 1 Jahr		2		
85	Personenaufnahmemittel, hochziehbare				BGR 159	Prüfung in allen Teilen auf Betriebssicherheit	höchstens 1 Jahr		2		
					BGR 159		außerordentliche Prüfung		2		
86	Personen-Notsignalanlagen				BGR 139		höchstens 1 Jahr		2		
					BGR 190		s. dort		2		
		Atemschutz									
87	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	elektrisch isolierender Fußschutz			BGR 191	- Kontrolle auf offensichtliche Beschädigungen - Isolationswiderstand	höchstens 6 Monate		3		
		gegen Absturz			BGR 198	Prüfung auf einwandfreien Zustand	entsprechend den Einsatzbedingungen und betrieblichen Verhältnissen, höchstens 1 Jahr		2		
		gegen Ertrinken			BGR 201	Prüfung auf einwandfreien Zustand	entsprechend den Einsatzbedingungen und betrieblichen Verhältnissen, höchstens 1 Jahr		2		
		Stechschuttschürzen			BGR 196	Prüfung auf einwandfreien Zustand	entsprechend den Einsatzbedingungen und betrieblichen Verhältnissen, höchstens 1 Jahr				
		zum Halten und Retten			BGR 199	Prüfung auf einwandfreien Zustand	entsprechend den Einsatzbedingungen und betrieblichen Verhältnissen, höchstens 1 Jahr		2		
88	Pistenpflegegeräte				BGR 155		höchstens 1 Jahr		2		
89	Pressen				BGR 500	gem. Prüfvorschrift	höchstens 1 Jahr		2		

lfd. Nr.	Prüfpflichtige / Überwachungsbedürftige Arbeitsmittel / Anlagen	Prüfgegenstände	vorhanden?		Prüfgrundlagen [alt u. / od. neu]	Art der Prüfung	regelmäßige Prüfung		Befähigungsgrad des Prüfers	Name u. Organisation des Prüfers
							Prüfzeitraum			
							bisher [Fristen od. Richtwerte]	neu [ggf. nach BetrSichV festzulegen]		
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6a	6b	8	9
90	Ramm- und Bohrgeräte	Rammen			BGV D28 BGR 500		höchstens 1 Jahr		2	
91	Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA)				ArbStättV (alt) § 53	Abnahme	höchstens 1 Jahr		3 / 2	
					DIN 18232- 2	Funktionsfähigkeit	6 Monate		Unternehmer	
					VdS 2580 ff.	Funktionsfähigkeit	1 Jahr		2	
					TechPrüfV BauO NRW	Funktionsfähigkeit	3 Jahre		3	
					Wartungsvorschrift des Herstellers	Funktionsfähigkeit	3 - 4 Jahre		3	
92	Räucheranlagen	Verbrauchseinrichtungen				Prüfung auf Dichtheit, ordnungsgemäße Beschaffenheit, Funktion und Aufstellung	höchstens 1 Jahr		2	
93	Räucheranlagen zur Nahrungsmittelbehandlung				BGR 138		höchstens 6 Monate		2	
94	Rauchmelder				ArbStättV (alt) TechPrüfV BauO NRW		höchstens 1 Jahr		2	
							3 Jahre		3	
95	Raumlufttechnische Anlagen (RLT)	<b>s. Lüftungstechnische Anlagen</b>								
96	Regalbedienungsgeräte				ZH 1/ 361	Prüfung auf arbeitssicheren Zustand, Verschleiß	höchstens 1 Jahr		2	
97	Rettungs- und Arbeitskörbe an Hubrettungsfahrzeugen	- Steueranzeige und Verständigungseinrichtungen			ZH 1/515		- höchstens 1 Monat		2	
		- tragende Teile und Sicherheitseinrichtungen					- höchstens 1 Jahr		2	
98	Rohrleitungen	Rohrleitungen und Rohrleitungsanlagen			BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschrift	2 Jahre		3	
					BGI 619, WHG	gem. Prüfvorschrift	5 Jahre		3 / 2	
99	Salzbäder	Wärmebehandlung von Stahl und anderen Schwermetallen in Salzbädern			BGR 153		s. BGR 153		2	
100	Sauerstoff	Schläuche u. bewegl. Leitungen			BGV B7	Prüfung auf Dichtheit u. unversehrten Zustand	höchstens 1 Jahr		2	
101	Schienehängenbahnen				ZH 1/72		höchstens 1 Jahr		2	
102	Schleif- und Bürstwerkzeuge	Neue Rotierende Bürstwerkzeuge			BGV D12	gem. Prüfvorschrift			2	
		Schleifkörper in Magnesitbindung			BGV D12	gem. Prüfvorschrift	höchstens 1 Monat bei Schleifkörpern > 1000 mm Außendurchmesser		2	
103	Schultafeln				GUV-SI 8016		höchstens 1 Jahr (empfohlen)		2	
104	Schussapparate	allgemein			BGV D9	gem. Prüfvorschrift	2 Jahre gilt nicht für Leinenwurfgeräte (auf Seeschiffen) und Industriekanonen		3 (Hersteller)	
105	Schutz- und Überwachungseinrichtungen				BImSchG ZH 1/631	Funktions- u. Betriebssicherheit, Wartungspläne, Prüfpläne	gem. Herstellervorschrift		3	
106	Schweißen, Schneiden, Löten etc.	Flaschenbatterieanlagen sowie Verbrauchseinrichtungen			BGV D1	gem. Prüfvorschrift	6 Monate (Empfehlung)		2	
		Gebrauchsstellenvorlagen			BGV D1	gem. Prüfvorschrift	höchstens 1 Jahr		2	
107	Schwimmende Geräte	- mit Hebezeugen, Löffel- und Greiferbaggem			BGV D21		höchstens 1 Jahr		2	
					BGV D21	gem. Prüfvorschrift	höchstens 1 Jahr		2	
108	Seilschwebbahnen und Schleplifte				BGV D31		höchstens 1 Jahr		2	
					BGV A8	bestimmungsgemäßer Einsatz und ordnungsgemäßer Zustand	höchstens 2 Jahre		Unternehmer	
109	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung	Leucht- und Schallzeichen sowie techn. Einrichtungen zur Unterstützung von Sprechzeichen			BGV A8	Prüfung auf Funktionsfähigkeit	höchstens 1 Jahr		2	
110	Sicherheitsschranken	<b>s. Laboreinrichtungen</b>								
111	Signalanlagen	<b>s. Sicherheitseinrichtungen (an Anfang der Liste)</b>								
112	Sporthallen	Geräte			GUV-SI 8044		höchstens 1 Jahr		2	
		Halle			GUV-SI 8062 DIN 18032-4		höchstens 1 Jahr		2	
		Matten			GUV-SI 8035		höchstens 1 Jahr		2	
113	Sprengarbeiten	Zündmaschinen			BGV C24	Prüfung der Leistungsfähigkeit mit Prüfgerät	1 Monat		2	
					BGV C24	Prüfung der Leistungsfähigkeit oszillographisch	2 Jahre		3	
114	Stahlschornsteine				DIN 4133	Standsicherheit Werkstoffe Konstruktion	gem. Herstellervorschrift		Unternehmer	
115	Steigeisen und Steigeisengänge	alle Teile			BGI 691		entsprechend den Einsatzbedingungen und betrieblichen Verhältnissen, höchstens 1 Jahr		2	
		Führungsschienen			BGI 691		höchstens 2 Jahre		2	
116	Stetigförderer	fahrbare Traggerüste in Portal-, Halbportal und Brückenbauweise			BGR 500 BGG 929 ZH 1/594	gem. Prüfvorschrift	höchstens 1 Jahr		2	
117	Strahlarbeiten	Druckluftstrahlgeräte			BGV D26	gem. Prüfvorschrift			2	
		Flüssigkeitsstrahler			BGV D15 ZH 1/ 406		höchstens 1 Jahr		2	

lfd. Nr.	Prüfpflichtige / Überwachungsbedürftige Arbeitsmittel / Anlagen	Prüfgegenstände	vorhanden?		Prüfgrundlagen [alt u. / od. neu]	Art der Prüfung	regelmäßige Prüfung		Befähigungsgrad des Prüfers	Name u. Organisation des Prüfers
			ja	nein			Prüfzeitraum			
			3a	3b			bisher [Fristen od. Richtwerte]	neu [ggf. nach BetrSichV festzulegen]		
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6a	6b	8	9
					BGV D26 ZH 1/406	Prüfung auf arbeitssicheren Zustand	höchstens 1 Jahr		2	
118	Strahlenschutz	Bestrahlungs- und Beschleunigeranlagen			StriSchV	Strahlenschutzprüfung	1 Jahr		3	
		Röntgeneinrichtungen			RöV	Strahlenschutzprüfung	5 Jahre		3	
		Röntengeräte und -einrichtungen, Röntgenfilmbetrachter			RöV / StriSchV, zusätzlich zu Sachverständigenprüfungen	Konstanzprüfungen	1 - 3 Monate		3	
119	Tafeln	<b>s. Schutafeln</b>								
120	Tankanlagen	elektrische Ausrüstung			VbF	Sachgerechte Erstellung und ordnungsgemäßer Gesamtzustand, Dichtheit, Lecksicherung, Anlagenkataster bei Gefährdungsstufe D	3 Jahre		3	
		Gewässerschutz			VAwS	Sachgerechte Erstellung und ordnungsgemäßer Gesamtzustand, Dichtheit, Lecksicherung, Anlagenkataster bei Gefährdungsstufe D	5 Jahre		3 (unter- u. oberirdische ab Gefährdungsstufe C)	
		technische Ausrüstung			VbF	Sachgerechte Erstellung und ordnungsgemäßer Gesamtzustand, Dichtheit, Lecksicherung, Anlagenkataster bei Gefährdungsstufe D	5 Jahre		3	
121	Tankstellen			BGR 147		s. Einzelvorschriften		3 / 2		
122	Tauchen	Auftriebsrettungsmittel			GUV-R 1/541		höchstens 1 Jahr		2	
		Druckkammern			GUV-R 1/541		höchstens 1 Jahr		2	
		Druckkammern			DruckbehV § 8				3	
		Forschungstauchen			ZH 1/540		höchstens 1 Jahr		2	
123	Tore	<b>s. Fenster, Türen, Tore</b>								
124	Trockner für Beschichtungsstoffe	allgemein			BGV D24	gem. Prüfvorschrift	höchstens 1 Jahr		2	
		Lacktrocknenöfen			BGV D24	gem. Prüfvorschrift	höchstens 1 Jahr		2	
125	Trockner, Durchlauf- für Papierverarbeitung				BGR 107		höchstens 1 Jahr		2	
126	Tunnel				DIN 1076	Baulicher Zustand, Korrosion von Stahl in Beton, Resttragfähigkeit	1 Jahr		3 / 2	
127	Türen	<b>s. Fenster, Türen, Tore</b>								
128	Verdichter	allgemein				gem. Prüfvorschrift	Prüfzeitabstände abhängig von Betriebsweise und Medium, nach Vorgabe des Unternehmers		2	
		Sicherheitseinrichtungen				gem. Prüfvorschrift	individuell		2	
		Verdichter zum Verdichten von Gasen oder Dämpfen mit gefährlichen Eigenschaften				gem. Prüfvorschrift	Prüfzeitabstände abhängig von Betriebsweise und Medium, nach Vorgabe des Unternehmers		2	
129	Verpackungs- und Verpackungshilfsmaschinen	Schutzeinrichtungen, Verriegelungen und Kopplungen			BGV D17		höchstens 1 Jahr		2	
		Einrichtungen, mit denen gesundheitsgefährliche Stoffe abgesaugt werden			BGV D17		nach wesentlichen Änderungen		2	
130	Wäschereien	Waschschleudermaschinen mit kin. Energie > 1500 Nm			BGR 500		höchstens 1 Jahr		2	
131	Wassergefährdende Stoffe	Anlagen mit Umgang mit wassergefährdenden Stoffen			WHG VAwS BlmSchG StörfallV	gem. Prüfprogramm	<b>s. Tankanlagen</b>			
132	Winden, Hub- und Zuggeräte	Geräte einschl. der Tragkonstruktion sowie Seilblöcke			BGV D8		höchstens 1 Jahr		2	
133	Zentrifugen				BGG 926		höchstens 1 Jahr		2	
					BGG 926	im zerlegten Zustand	3 Jahre		2	

ArbStättV (alt) = Arbeitsstättenverordnung vom 20. 3. 1975, zuletzt geändert am 25. 11. 2003, gültig bis zum 12. 8. 2004

ARL = Aufzugsrichtlinie EU

ASiG = Arbeitssicherheitsgesetz

AufzV = Aufzugsverordnung

BauO = Bauordnung

BG = Berufsgenossenschaft

BGV = BG-Vorschriften (Unfallverhütungsvorschriften)

BGR = BG-Regeln

BGI = BG-Informationen

BGG = BG-Grundsätze

BlmSchG = Bundesimmissionsschutzgesetz

BlmSchV = Bundesimmissionsschutzverordnung

BetrSichV = Betriebssicherheitsverordnung

DampfKv = Dampfkesselverordnung

DIN = Deutsche-Industrie-Norm

DruckbehV = Druckbehälterverordnung

lfd. Nr.	Prüfpflichtige / Überwachungsbedürftige Arbeitsmittel / Anlagen	Prüfgegenstände	vorhanden?		Prüfgrundlagen [alt u. / od. neu]	Art der Prüfung	regelmäßige Prüfung		Befähigungsgrad des Prüfers	Name u. Organisation des Prüfers
			ja	nein			Prüfzeitraum			
							bisher [Fristen od. Richtwerte]	neu [ggf. nach BetrSichV festzulegen]		
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6a	6b	8	9

DVGW = Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V.

~~ExV = Verordnung über elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Räumen~~

Ex-RL = Richtlinie für die Vermeidung der Gefahren durch explosionsfähige Atmosphäre (ZH 1/10)

GSPG = Geräte- u. Produktsicherheitsgesetz

MPBetreibV = Medizinprodukte-Betreiberverordnung

MPG = Medizinproduktegesetz

MRL = Maschinenrichtlinie EU

RöV = Röntgenverordnung

SMDG = User Group for Shipping Lines and Container Terminals

StörfallV = Störfallverordnung

StrlSchV = Strahlenschutzverordnung

TPrüfV = Techn. Prüfverordnung

TRAC = Technische Regeln für Acetylenanlagen und Calciumcarbidläger

TRB = Technische Regeln Druckbehälter

UVV = Unfallverhütungsvorschrift

VAwS = Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe

~~VbF = Verordnung über brennbare Flüssigkeiten~~

VDE = Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.

VDI = Verein Deutscher Ingenieure e.V.

VdS = Verband der Schadenversicherer e.V.

VstättV = Versammlungsstättenverordnung

WHG = Wasserhaushaltsgesetz

ZH 1 = Berufsgenossenschaftliche Richtlinien, Sicherheitsregeln, Merkblätter, Grundsätze